



Источник бесперебойного питания Online серия SKY OLS

1000ВА, 1500 ВА, 2000ВА, 3000 ВА

Оглавление

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
1.1. Транспортировка	3
1.2. Подготовка	3
1.3. Установка	3
1.4. Эксплуатация	4
1.5. Техническое обслуживание и сервис	4
1.6. Обозначение символов	5
2. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА ИБП	6
2.1. Распаковка и осмотр оборудования	6
2.2. Вид задней панели ИБП	6
2.3. Установка ИБП	8
2.4. Включение и выключение ИБП	15
2.5. Настройка параметров батареи	16
2.6. Панель управления и дисплей	17
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	21
3.1. Функции клавиш	21
3.2. Настройка ИБП	22
3.3. ЖК-дисплей	23
3.4. Настройки параметров режимов работы ИБП	24
3.5. Статусы работы ИБП	27
3.6. Коды ошибок и неисправности	28
4. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30
5. ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИБП	32
5.1. Обслуживание ИБП и аккумуляторных батарей	32
5.2. Хранение ИБП и аккумуляторных батарей	32
5.3. Замена аккумуляторных батарей в ИБП и Батареинном модуле	32
6. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ	34
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ	36

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное руководство содержит важные указания, которым необходимо следовать при монтаже и техническом обслуживании ИБП и блока батарей. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации оборудования и сохраните данное руководство для справок в будущем.

В источнике бесперебойного питания имеются части, находящиеся под напряжением, опасным для жизни. Во время установки, эксплуатации и обслуживания соблюдайте требования по технике безопасности, в противном случае это может привести к травмам персонала или повреждению оборудования. Инструкции по технике безопасности в этом руководстве служат дополнением к местным инструкциям по безопасности. Наша компания не несет ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате нарушений правил по технике безопасности и инструкций по эксплуатации.

1.1. Транспортировка

Транспортируйте ИБП только в оригинальной упаковке для защиты от ударов и повреждений.

1.2. Подготовка

После перевозки и хранения ИБП при температуре ниже нуля необходимо выдержать его при комнатной температуре до первого включения в течение 2-3 часов.

ИБП предназначен для установки в помещении. Рекомендуемая рабочая температура 15-25°C, допустимая 0-40°C. Влажность 0- 95% без конденсата.

Не устанавливайте систему ИБП рядом с водой или во влажной среде.

Не устанавливайте систему ИБП в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или рядом с обогревателем.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе ИБП. Это может привести к его перегреву и выходу из строя

1.3. Установка

Не подключайте к выходным розеткам ИБП приборы или устройства, которые могут вызвать перегрузку (например, лазерные принтеры).

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы никто не наступил на них или не споткнулся о них.

Не подключайте бытовые электроприборы, например, фены, к выходным розеткам ИБП.

Подключайте систему ИБП к розетке, которая имеет заземление.

1.4. Эксплуатация

Не отсоединяйте сетевой кабель от системы ИБП во время работы, так как это приведет к нарушению цепи защитного заземления системы ИБП и всех подключенных нагрузок.

Система ИБП имеет собственный внутренний источник тока (батареи). Выходные розетки ИБП или блок выходных клемм могут быть под напряжением, даже если система ИБП не подключена к розетке электропитания общего пользования.

Чтобы полностью отключить систему ИБП, сначала нажмите кнопку OFF / Enter, чтобы отключить питание потребителей, а затем можно отсоединить питающий кабель от розетки электропитания.

Не допускайте попадания жидкостей или других посторонних предметов внутрь системы ИБП.

1.5. Техническое обслуживание и сервис

В источнике бесперебойного питания имеются части, находящиеся под напряжением, опасным для жизни. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ. НИКАКИЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ источника бесперебойного питания НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

Осторожно - опасность поражения электрическим током. Даже после того, как устройство отключено от сети (электрическая розетка в здании), компоненты внутри системы ИБП по-прежнему подключены к батарее, находятся под напряжением и представляют опасность.

Перед выполнением любого вида обслуживания и / или технического обслуживания отключите аккумуляторные батареи и убедитесь в отсутствии тока и опасного напряжения на клеммах конденсатора большой емкости, такого как конденсаторы шины.

Заменять батареи может только персонал, обладающий необходимыми навыками и с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Осторожно - опасность поражения электрическим током. Цепь аккумулятора не изолирована от входного напряжения. Между клеммами аккумулятора и землей может возникнуть опасное напряжение. Перед прикосновением убедитесь, что напряжение отсутствует!

Батареи могут вызвать поражение электрическим током, а также иметь высокий ток короткого замыкания. Пожалуйста, примите меры предосторожности, указанные ниже, и любые другие меры, необходимые при работе с батареями:

- Снимайте наручные часы, кольца и другие металлические предметы.
- Используйте только инструменты с изолированными рукоятками и ручками.

При замене батарей устанавливайте такое же количество батарей того же типа.

Не пытайтесь утилизировать батареи путем их сжигания. Это может вызвать взрыв батареи.

Не вскрывайте и не разрушайте батареи. Вытекший электролит может вызвать ожоги кожи и глаз, а также может быть токсичен.

Во избежание возгорания заменяйте сгоревший предохранитель только на предохранитель того же типа и силы тока.

1.6. Обозначение символов

Значки безопасности, используемые в данном руководстве, показаны в таблице 1, они информируют пользователя о мерах безопасности, которые должны быть соблюдены во время установки, эксплуатации и технического обслуживания.

Символ	Обозначение
	ВНИМАНИЕ!
	ВНИМАНИЕ! Существует риск поражения электрическим током
	Нельзя выбрасывать ИБП или аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Устройство комплектуется герметичными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями и требует специальной утилизации. Подробнее об этом можно узнать в местном центре по утилизации и повторному использованию опасных отходов.

2. РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА ИБП

2.1. Распаковка и осмотр оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ. Не наклоняйте ИБП, когда вынимаете его из упаковки.

Распакуйте ИБП и проверьте наличие повреждений, нанесенных при транспортировке. Если ИБП поврежден или отсутствуют некоторые детали, не запускайте устройство и уведомите об этом курьера и продавца.

Убедитесь, что Вам доставили именно то оборудование, которое Вы намеревались приобрести. Вы можете удостовериться в этом, сверившись с номером модели указанным на задней панели оборудования.


Проверьте комплектацию:

1. Руководство пользователя
2. Компакт-диск с программным обеспечением
3. USB- кабель
4. Шнур питания (вход и выход)
5. Кабель RS232
6. Кронштейны для монтажа в стойку


*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

2.2. Вид задней панели ИБП


1 кВА /1.5 кВА:



2 кВА



3кВА:



1. Выходные розетки (10А)
2. Клемма аккумулятора
3. Интеллектуальный слот для SNMP модуля (опция)
4. Защита от скачков напряжения сети для факса / модема (опция)
5. RS-232
6. Разъем входного питания
7. Входной автоматический выключатель
8. EPO (опция)
9. USB (опция)
10. Выходная розетка (16А)

2.3. Установка ИБП

2.3.1 Установка ИБП в стойку

Источник бесперебойного питания поставляется со специальными кронштейнами необходимыми для установки ИБП в стойку. Монтажный комплект рельс 19" для ИБП QTECH серии OLS/OLX RT приобретается отдельно.

ВНИМАНИЕ



ИБП тяжелый, поэтому для того чтобы вытащить его из коробки необходимо минимум два человека;

При установке дополнительных блоков батарей, не забудьте установить блоки батарей непосредственно под ИБП, все провода между корпусами устанавливаются за передней панелью и должны быть недоступны для пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого ИБП (или блока батарей) требуется отдельный комплект рельс.

Для того чтобы установить монтажный комплект рельс проделайте следующие шаги:

1. Установите левый и правый рельсы на задний элемент держателя как показано на рисунке 1. Не затягивая винты, отрегулируйте направляющие в соответствии с глубиной стойки.



Рисунок 1 – Крепление монтажного комплекта рельс

2. Затяните гайки скрепляющие передние и задние части направляющих
3. Зафиксируйте одну рельсу к передней направляющей стойки с помощью винта с потайной головкой и зажимной гайки. Прodelать то же самое на задней направляющей стойки.




Рисунок 2 – Крепление монтажного комплекта рельс

4. Повторите шаг 2 и 3 с другой направляющей.
5. При установке дополнительных корпусов, повторите шаги с 1 по 4 для каждого комплекта направляющих.
6. Поместите ИБП на ровную устойчивую поверхность, так чтобы передняя панель была перед вами.
7. Совместите монтажные кронштейны с отверстиями для винтов на каждой стороне ИБП и закрепите с помощью прилагаемых винтов с плоской головкой.



Рисунок 3 – Установка монтажных кронштейнов

8. При установке дополнительных ИБП, повторите шаги 6 и 7.
9. Задвиньте ИБП в стойку как показано на рисунке.
10. Закрепите ИБП к рельсам с помощью винтов с потайной головкой как показано на рисунке 4.




Рисунок 4 – Установка и крепление ИБП в стойке

Подключение ИБП

2.3.2 Подключение внутренних батарей ИБП

ПРИМЕЧАНИЕ. Не вносите несанкционированные изменения в ИБП; в противном случае возможно повреждение вашего оборудования и аннулирование гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте шнур питания ИБП к электросети до завершения установки.

Снимите переднюю крышку ИБП.

Нажмите на крышку с ЖК-дисплеем, возьмитесь за другую сторону и извлеките ее, затем извлеките другую сторону с дисплеем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шлейф соединяет крышку управления ЖК-дисплеем с ИБП. Не тяните за шлейф и не отсоединяйте его.

При снятии крышки действуйте, как показано на рисунке 5.




Рисунок 5 – Снятие передней крышки ИБП

ВНИМАНИЕ



При соединении блока аккумуляторов с ИБП может образоваться небольшое искрение. Это нормально и не причинит вреда персоналу. Быстро вставьте кабель блока в разъем аккумулятора ИБП так, чтобы образовалось надежное соединение.

Под передней панелью будут два разъема. Подключите разъемы внутренней батареи к ИБП.

Подключите красный к красному, плотно соедините разъем, чтобы обеспечить надежное соединение.

Если Вы собираетесь установить дополнительно батарейный модуль, перед продолжением установки ИБП смотрите следующий раздел «Подключение батарейного модуля».




Рисунок 6 – Подключение внутренних батарей

Установите переднюю крышку ИБП.

Устанавливая крышку, убедитесь, что шлейф не будет поврежден и (если установлен батарейный модуль) кабель батарейного модуля проложен через заглушку в нижней части крышки.




Рисунок 7

Если в стойке есть проводники для заземления или соединения незаземленных металлических частей, подсоедините кабель заземления (не входит в комплект) к винту заземления. См. Раздел «Вид задней панели», чтобы узнать расположение винта заземления для каждой модели.

Если предусмотрена установка аварийного выключателя, см. раздел «Удаленное аварийное отключение питания» (REPO), чтобы правильно установить выключатель REPO перед включением ИБП.

2.3.3 Подключение дополнительного батарейного модуля

Для того чтобы установить дополнительный блок батарей:

Снимите переднюю крышку ИБП и каждого блока дополнительных батарей, как показано на рисунке 8.




Рисунок 8 – Снятие передней крышки батарейного модуля

В нижней части передней панели ИБП аккуратно открутите винты на заглушке, закрывающей намеченное отверстие для проводников.




Рисунок 9 – Снятие заглушки

В верхней части передней панели батарейного модуля аккуратно открутите винты на заглушке, закрывающей намеченное отверстие для проводников. То же самое необходимо сделать с заглушкой в нижней части, если будет подключено несколько блоков батарей, как на рисунке 10.

ВНИМАНИЕ



При соединении блока аккумуляторов с ИБП может образоваться небольшое искрение. Это нормально и не причинит вреда персоналу. Быстро вставьте кабель блока в разъем аккумулятора ИБП так, чтобы образовалось надежное соединение.

Подключите разъёмы батарейного модуля к ИБП так как показано на рисунке 10. К ИБП может быть подключено до четырех блоков батарей. Внутри батарейного модуля два типа

разъемов: двухпроводные (черный и красный) соединяются между собой, т.к. это параллельные линейки АКБ внутри блока батарей; трехпроводные предназначены для подключения блоков батарей между собой, а также для соединения с ИБП.




Рисунок 10

Закройте крышку каждого блока дополнительных батарей. Убедитесь, что все провода уложены аккуратно и не зажимаются крышкой.

Убедитесь, что все разъемы не доступны для пользователей, а кабели, соединяющие ИБП и ДББ аккуратно проходят через отверстия на передней панели.

Подключение внешних аккумуляторов:




Рисунок 11 – Подключение внешних аккумуляторов

2.3.4 Вертикальная установка ИБП

ИБП может быть установлен вертикально.

Соедините пластиковые подставки так как показано на рисунке 12.




Рисунок 12 – Сборка пластиковых подставок

Если будут установлены дополнительные батарейные модули, то потребуется добавить удлинитель для подставки, как показано на изображении ниже




Рисунок 13 – Расширение пластиковой подставки

Разверните дисплей для вертикальной установки ИБП





Рисунок 14 – Установка дисплея для вертикального использования

Установка ИБП и батарейного модуля на пластиковую подставку.



2.4. Включение и выключение ИБП

2.4.1 Включение ИБП

ВНИМАНИЕ



Перед включением ИБП убедитесь, что мощность нагрузки не превышает мощности ИБП.

Подключите ИБП к сети.

Как только ИБП будет подключен к сети, ЗУ начнет заряжать батарею. Как только на ЖК - дисплее будет отражаться выходное напряжение 220, это будет означать, что ИБП автоматически включил инвертор и работает в режиме онлайн. Если необходимо включить режим “байпас”, то потребуется нажать кнопку «OFF».

Если инвертор не запустился автоматически, то нажмите и удерживайте кнопку «ON» в течение более трех секунд. ИБП включит инвертор.

После запуска, ИБП выполнит функцию самотестирования, светодиодные индикаторы загорятся и погаснут один за другим. Когда самотестирование закончится, ИБП перейдет в режим онлайн, о чем будет свидетельствовать соответствующий светодиодный индикатор.

«Холодный старт» или запуск ИБП от постоянного тока (АКБ), без сетевого питания.

Нажмите и удерживайте кнопку «ON» более 0,5 секунд, чтобы запустить ИБП.

После окончания самодиагностики, соответствующие светодиодные индикаторы будут сигнализировать о работе ИБП в режиме питания от батареи.

2.4.2 Выключение ИБП при работе от сети

Выключение режима двойного преобразования.

Нажмите и удерживайте кнопку OFF более полсекунды, чтобы выключить ИБП и инвертор.

После подачи команды на отключения ИБП, LED-индикаторы погаснут и выходное питание отключится. Если требуется использовать режим байпас, то необходимо установить значение «ON» в соответствующем параметре “bps” в меню настройки на LCD.

Выключение ИБП при работе от источника постоянного тока (АКБ), без сетевого питания.

Нажмите и удерживайте кнопку OFF более полсекунды, чтобы выключить ИБП.

При выключении ИБП сначала выполняется самотестирование. LED-индикаторы будут мигать по очереди и затем погаснут вместе с основным дисплеем.

2.5. Настройка параметров батареи


Чтобы обеспечить правильное отображение времени работы от батарей, необходимо правильно указать количество линеек аккумуляторов. Используйте клавиши прокрутки вверх и вниз, чтобы выбрать «Number of battery strings» (количество параллельных линеек аккумуляторной батареи).

Количество ИБП и батарейных модулей	Значение параметра BatteryStrings
ИБП (со встроенными АКБ)	1 (по умолчанию)
ИБП (со встроенными АКБ) + 1 Батарейный модуль	3
ИБП (со встроенными АКБ) + 2 Батарейный модуль	5
ИБП (со встроенными АКБ) + 3 Батарейный модуль	7
ИБП (со встроенными АКБ) + 4 Батарейный модуль	9

2.6. Панель управления и дисплей

Панель управления (см. Рисунок 16), находится на передней панели ИБП. Она включает в себя три составляющие:

- ⊙ четыре функциональные клавиши
- ⊙ световые индикаторы состояния работы
- ⊙ ЖК-дисплей, отображающий данные о входном\выходном напряжении и другую важную информацию о работе ИБП.



1. Светодиодная индикация (слева направо: «инвертор»; «работа от АКБ»; «байпас»; «тревога»)
2. ЖК-дисплей ИБП
3. Функциональные клавиши

Описание светодиодных индикаторов

Индикатор	Описание
 Красный	У ИБП присутствует активная ошибка или неисправность.
 Желтый	ИБП работает в режиме байпаса
 Желтый	Режим работы от АКБ
 Зеленый	Нормальный режим работы ИБП


ПРИМЕЧАНИЕ При включении или запуске эти индикаторы будут последовательно включаться и выключаться.

ПРИМЕЧАНИЕ В разных режимах работы эти индикаторы будут отображаться по-разному.

Функции клавиш


Клавиша	Описание
ESC/OFF	Для выхода из режима настройки или выключения ИБП
UP	Для перехода к предыдущему выбору или включение ИБП
Down	Перейти к следующему выбору
ENTER/ON	Для подтверждения выбора в режиме настройки или входа в режим настройки. Включение ИБП

Индикаторы на ЖК-дисплее



Описание индикаторов на ЖК-дисплее

Индикатор	Описание
Информация о входных параметрах	
	Индикация входного напряжения переменного тока
	Индикация величины входного напряжения, входной частоты, напряжения АКБ и температур
Настройки и информация об ошибке	
	Индикатор настройки параметров
	Индикатор аварии и кода ошибки
Внимание:	 мигает индикатор с кодом события
Ошибка:	 мигает индикатор с кодом ошибки
Информация о выходных параметрах	
	Индикация выходного напряжения; выходной частоты; величина нагрузки в процентах, величина нагрузки в ВА и Вт, ток АКБ
Информация об аккумуляторах	
	Показывает уровень заряда батареи: 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режиме работы от батарей и в режиме заряда батарей.
Емкость АКБ	Индикация на ЖК-дисплее
0-24%	4 ячейки индикатора батареи будут мигать по очереди
25-49%	Нижняя ячейка индикатора батареи будет светиться, остальные три будут мигать по очереди

	50-74%	2 ячейки индикатора батареи будут светиться, остальные две будут мигать по очереди		
	75-100%	3 ячейки индикатора батареи будут светиться, верхняя будет мигать		
Информация о нагрузке				
	Индикация перегрузки ИБП			
	Индикатор уровня величины нагрузки 0-24%, 25-49%, 50-74%, 75-100%.			
	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
				
Информация о режиме работы ИБП				
	Индикатор подключенного внешнего питания от сети			
	Индикатор режима работы «байпас»			
	Индикатор работы зарядного устройства			
	Индикатор работы инвертора			
Отключение звука				
	Индикатор отключенных звуковых оповещений.			

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1. Функции клавиш

Клавиша/Сочетание клавиш	Описание
ON /ENTER Button	<ul style="list-style-type: none">⊕ Включение ИБП: нажмите и удерживайте клавишу ON не менее 2 сек, чтоб включить ИБП.⊕ Подтверждение настройки: нажмите эту клавишу для подтверждения настроек нажмите. Если вы хотите просмотреть список настроек, используйте клавиши UP/DOWN.⊕ Выход из режима байпас: для переключения ИБП в нормальный режим работы, нажмите удерживайте клавишу.⊕ Переключение ИБП в режим самотестирования: нажмите и удерживайте кнопку не менее 2 сек для перехода в режим самотестирования (когда ИБП в режиме работы от сети)
OFF/ESC Button	<ul style="list-style-type: none">⊕ Выключение ИБП: в режиме работы от АКБ нажмите и удерживайте клавишу OFF не менее 2 сек, чтоб выключить ИБП. В режиме работы от сети ИБП перейдет в режим ожидания или в режим байпаса.⊕ Выход из режима настроек: если необходимо выйти из режима настроек ничего не сохраняя, нажмите эту клавишу.
UP Button	<ul style="list-style-type: none">⊕ Клавиша вверх: нажмите эту клавишу для просмотра предыдущих пунктов меню в режиме настройки.
DOWN Button	<ul style="list-style-type: none">⊕ Клавиша вниз: нажмите эту клавишу для просмотра следующих пунктов меню в режиме настройки.⊕ Подтверждение выбора и выход из режима настройки: нажмите эту кнопку для подтверждения выбора и выхода из режима настроек, когда на ЖК-дисплее отразится последний выбор в режиме настройки.
UP + DOWN Button	<ul style="list-style-type: none">⊕ Режим настроек: для входа в режим настроек ИБП нажмите и удерживайте сочетание этих клавиш не менее 5 сек.

3.2. Настройка ИБП

Шаг 1: Подключение ИБП к сети.

Подключите ИБП к сети, используйте розетку с заземлением. Избегайте использование удлинителей.

Для данной серии кабель для подключения к сети идет в комплекте с ИБП.

Шаг 2: Подключение нагрузки.


Подключите нагрузку к выходным розеткам ИБП.

Шаг 3: Коммуникационные порты

USB port



RS-232 port



Intelligent slot



USB и RS232 используются для обмена данным ИБП с другим оборудованием.

Подключите ИБП к вашему устройству (например, к ПК). Установите программное обеспечение для мониторинга. С помощью ПО можно обеспечить корректное завершение работы, подключенного оборудования, мониторинг состояния ИБП.

Примечание: USB и RS232 не могут использоваться одновременно.

Источник бесперебойного питания имеет один свободный коммуникационный слот для карты сухих контактов или SNMP карты (Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетью). Интеллектуальная карта SNMP протокола: При подключении к Интернету по протоколу SNMP карты, осуществляется связь с компьютером для контроля источника питания (ИБП) по удаленному доступу. Интеллектуальная карта «сухой контакт»: Использует функцию системного интерфейса «сухой контакт» для мониторинга и управления источником бесперебойного питания.

Шаг 4: Включение ИБП





Нажмите и удерживайте клавишу ON на передней панели ИБП не менее 2 сек, ИБП включится.


Примечание: Обратите внимание, что процессе перевозки и хранения возможно снижение уровня заряда аккумулятора. Поэтому необходимо зарядить аккумулятор не менее 8 часов для обеспечения автономной работы нагрузки.

Шаг 5 Установка программного обеспечения

Для мониторинга ИБП и корректного завершения работы нагрузки установите ПО на устройство.

3.3. ЖК-дисплей

№	Описание	Дисплей
01	Входное напряжение / Выходное напряжение	
02	Напряжение батареи / Время автономной работы / Емкость батареи	
03	Входная частота / Выходная частота	
04	Нагрузка	
05	Температура окружающей среды	

06	Модель ИБП	
07	Версия прошивки	
08	Код ошибки	

3.4. Настройки параметров режимов работы ИБП

Пользовательские настройки могут быть выполнены в любом режиме работы ИБП. В таблице описаны все настройки ИБП. Данная функция управляется 4 кнопками (Up, Down, ON/Enter, OFF/ESC):

Up ▲ + Down ▼ – Переход в режим настройки





ON/Enter – Подтверждение настройки

Up ▲ & Down ▼ – Выбор настроек


OFF/ESC – Выход из режима настройки

После включения ИБП, нажмите и удерживайте клавиши «UP+Down» не менее 5 сек, ИБП на дисплее появятся страницы настроек.

Примечание: если вы листали функции клавишей DOWN и вышли из режима настроек, сохранится последний выбранный параметр.

Пункт	Настройки	Описание
01	<p>Режим работы (nod)</p> <p>Для изменения режима работы (NOR, ECO, CF) нажмите клавишу Enter</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
02	<p>Выходное напряжение (OPU)</p> <p>Для изменения значения выходного напряжения (200, 208, 220, 230, 240) нажмите клавишу Enter</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
03	<p>Частота (OPF)</p> <p>Для изменения значения частоты (50 или 60Гц) нажмите клавишу Enter</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
04	<p>Емкость батареи (bAH)</p> <p>Для изменения значения емкости аккумулятора нажмите клавишу Enter (Значения могут быть от 1 до 200Ач)</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	

05	<p>Разряд аккумулятора (Eod) – первый сегмент</p> <p>Для изменения значения напряжения батареи до которого будет разряд нажмите Enter (Значения могут быть 1.75 / 1.84 / 1.92)</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
06	<p>Разряд аккумулятора (Eod) – второй сегмент</p> <p>Для изменения значения напряжения батареи до которого будет разряд нажмите Enter (Значения могут быть 1.6 / 1.7 / 1.75 / 1.8)</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
07	<p>Байпас (установка верхнего предела напряжения байпаса) HLS</p> <p>Для изменения значения верхнего предела напряжения байпаса нажмите Enter (Значения могут быть в пределах 230-264В переменного тока)</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p> <p>Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN</p>	
08	<p>Байпас (установка нижнего предела напряжения байпаса) LLS</p> <p>Для изменения значения нижнего предела напряжения байпаса нажмите Enter (Значения могут быть в пределах 170-220В переменного тока)</p> <p>Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP</p>	

	Для сохранения и выхода из настроек нажмите клавишу DOWN	
09	Отключение звука b2 Для изменения настройки нажмите Enter (ON ВКЛ или OFF ВЫКЛ) Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP Для выбора следующего значения используйте клавишу DOWN	
10	Включение / выключение байпас Для изменения настройки нажмите Enter (ON ВКЛ или OFF ВЫКЛ) Для выбора предыдущего значения используйте клавишу UP Для сохранения и выхода из настроек нажмите клавишу DOWN	

3.5. Статусы работы ИБП

Пункт	Отображаемая информация
1	Инициализация
2	Режим ожидания
3	Нет выхода
4	Режим Байпас
5	Режим работы от сети
6	Режим работы от батареи
7	Самодиагностика батареи
8	Запущен инвертор
9	Режим работы ECO
10	Режим работы EPO

11	Режим сервисного байпаса
12	Режим неисправности

3.6. Коды ошибок и неисправности

Событие	Аварийный сигнал	Предупреждение	Светодиоды
1	Неисправность выпрямителя	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
2	Неисправность инвертора	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
9	Неисправность вентилятора	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
12	Ошибка самодиагностики	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
13	Неисправность зарядного устройства	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
15	Повышенное напряжение на DC шине	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
16	Низкое напряжение на DC шине	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
17	DC шина unbalance	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
18	Ошибка плавного пуска	Непрерывный звуковой сигнал	Горит индикатор неисправности
19	Перегрев внутри ИБП	Дважды в секунду	Горит индикатор неисправности
20	Перегрев радиатора	Дважды в секунду	Горит индикатор неисправности
26	Повышенное напряжение на АКБ	Один раз в секунду	Мигает индикатор неисправности

29	КЗ на выходе	Один раз в секунду	Мигает индикатор неисправности
30	Ограничение входного тока	Один раз в секунду	Мигает индикатор неисправности
31	Вывод превышение по току	Один раз в секунду	Мигает индикатор BPS
32	Перегрузка	Один раз в секунду	Мигает индикатор BPS или INV
33	Нет батарей	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
34	Батареи под напряжением	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
35	Предупреждение о низком зарядке батареи	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
36	Over load time out	Один раз в 2 секунды	Мигает индикатор неисправности
37	DC component over limit	Один раз в 2 секунды	Мигает индикатор неисправности
39	Ненормальное напряжение вх. сети	Один раз в 2 секунды	Горит индикатор АКБ
40	Ненормальная частота вх. сети	Один раз в 2 секунды	Горит индикатор АКБ
41	Байпас недоступен		Мигает индикатор BPS
42	Bypass unable to trace		Мигает индикатор BPS
43	Inverter on invalid		

4. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Следующая информация необходима пользователям в случае возникновения неполадок в работе ИБП. Пользователь может распознать, чем вызвана неисправность, внешними или внутренними факторами работы ИБП. Включенный индикатор ошибки означает, что обнаружен сбой в работе ИБП. Включенный звуковой сигнал означает, что необходимо обратить внимание на ИБП, если звуковой сигнал не прекращается долгое время, то это означает, что в оборудовании имеются значительные неполадки. Если Вам необходима помощь, обращайтесь в службу нашей технической поддержки, для анализа вам необходимо предоставить следующую информацию:

НОМЕР МОДЕЛИ ИБП и СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Дата, когда произошел сбой

Подробное описание проблемы (включая информацию об индикаторах ошибки на панели ИБП). Ниже в таблице описаны некоторые ошибки и причины их возникновения

Симптомы	Возможная причина	Способ устранения
Нет индикации и сигнал неисправности, хотя входная сеть в норме	Неправильное подключение к сети	Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к сети
	Вход ИБП подключен к выходу	Подключите ИБП правильно, входной шнур к сети.
Если на дисплее отражается код ошибки «33» и мигает индикатор батареи	Аккумуляторы подключены неправильно	Проверьте все ли аккумуляторы подключены правильно
Если на дисплее отражается код ошибки «26» и мигает индикатор батареи	Слишком высокое напряжение аккумулятора или неисправно зарядное устройство.	Обратитесь в сервисный центр
Если на дисплее отражается код ошибки «34» и мигает индикатор батареи	Слишком низкое напряжение аккумулятора или неисправно зарядное устройство.	Обратитесь в сервисный центр
Если на дисплее отражается код ошибки «32» и мигает индикатор INV или Bypass	ИБП перегружен	Отключите часть нагрузки от ИБП

Если на дисплее отражается код ошибки «29» и горит индикатор неисправности	ИБП отключился автоматически из-за короткого замыкания на выходе ИБП.	Проверьте выход ИБП, убедитесь, что не произошло короткое замыкание в подключенной нагрузке.
Если на дисплее отражается код ошибки «9» и горит индикатор неисправности	Неисправен вентилятор	Обратитесь в сервисный центр
Если на дисплее отражается коды «01,02, 15,16,17,18»	Произошла внутренняя неисправность в ИБП	Обратитесь в сервисный центр
Время автономной работы значительно меньше номинального значения	Аккумуляторы заряжены не полностью	Зарядите аккумуляторы не менее 5 часов, а затем проверьте емкость. Если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисный центр.
	Аккумуляторы неисправны	Обратитесь в сервисный центр

5. ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИБП

5.1. Обслуживание ИБП и аккумуляторных батарей

С целью обеспечения наилучших условий для профилактического обслуживания необходимо очистить от грязи и пыли зону, в которой размещается ИБП. Если зона очень сильно запылена, прочистите все поверхности с помощью пылесоса. С целью обеспечения максимального срока службы аккумуляторных батарей, ИБП необходимо хранить и использовать при температуре окружающего воздуха 25°C.

ПРИМЕЧАНИЕ Аккумуляторные батареи, установленные в ИБП, рассчитаны на 3~5 лет службы. Срок службы может оказаться меньше, в зависимости от интенсивности использования и температуры окружающего воздуха. Аккумуляторные батареи, используемые после завершения ожидаемого срока службы, могут разряжаться гораздо быстрее. Чтобы обеспечить максимально эффективную работу аккумуляторных батарей, их необходимо заменять не реже одного раза в пять лет



Утилизировать аккумуляторные батареи необходимо в соответствии с установленными правилами. Требования к утилизации устанавливаются местными нормами по утилизации.

5.2. Хранение ИБП и аккумуляторных батарей

Если ИБП долгое время хранится в выключенном состоянии, аккумуляторные батареи необходимо перезаряжать каждые 6 месяцев. Для этого нужно подключить ИБП к сети электропитания. Внутренние аккумуляторные батареи заряжаются до уровня 80% емкости менее чем за 5 часов. Тем не менее, если ИБП долгое время не работал, мы рекомендуем заряжать аккумуляторные батареи не менее 48 часов.

Температура хранения	Частота перезарядки	Продолжительность зарядки
-25°C – 40°C	Каждые 3 месяца	1-2 ч
40°C – 45°C	Каждые 2 месяца	1-2 ч

5.3. Замена аккумуляторных батарей в ИБП и Батареинном модуле

ПРИМЕЧАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТСОЕДИНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, если ИБП находится в режиме питания от аккумуляторных батарей.

Блоки АКБ допускается заменять при включенном ИБП, однако необходимо помнить, что, если в процессе замены аккумуляторных батарей прервется питание от электросети, нагрузка ИБП может оказаться БЕЗ защиты.

Обслуживание должно проводиться квалифицированным сервисным персоналом, имеющим опыт работы с аккумуляторными батареями и применяющим требуемые меры предосторожности. Несанкционированное обслуживание аккумуляторных батарей запрещается. Аккумуляторные батареи могут поразить человека электрическим током или загореться вследствие короткого замыкания. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- 1) Снимите с руки часы, кольца и другие металлические предметы;
- 2) Пользуйтесь только инструментами с изолированными ручками;
- 3) Не кладите инструменты или металлические предметы на аккумуляторные батареи.
- 4) Надевайте резиновые перчатки и диэлектрические боты.

Заменять аккумуляторные батареи и блоки аккумуляторных батарей можно только на аккумуляторные батареи того же типа и количества. Чтобы заказать новый комплект аккумуляторных батарей, свяжитесь со своим сервисным представителем.

Для замены неисправных аккумуляторных батарей в модульном узле на новый комплект необходимо выполнить следующие шаги:


1. Снимите переднюю крышку с отсека аккумуляторных батарей.
2. Отсоедините кабели, соединяющие отсек аккумуляторных батарей и ИБП. Ослабьте винт на перегородке отсека аккумуляторных батарей, как это показано на рисунке 20, затем выньте перегородку слева или справа.




3. Возьмитесь за ручку в передней части комплекта аккумуляторных батарей и извлеките его наружу.
4. Держась за середину нового комплекта аккумуляторных батарей, вставьте его в отсек. После установки нового комплекта аккумуляторных батарей необходимо убедиться в том, что он полностью попал на полозья шасси

6. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ

Источник бесперебойного питания имеет один свободный коммуникационный слот для следующих интеллектуальных карт: карты с «Сухими контактами» или интеллектуальная карта SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол управления сетью). Любая из перечисленных карт может использоваться согласно потребностям пользователя. SNMP карта используется для удалённого мониторинга и управления ИБП



Карта «Сухие контакты»




Terminal No.	Terminal function	Terminal No.	Terminal function
1	Common source	9	Bypass active NO
2	UPS on NO	10	Bypass active NC
3	AC fail NO	11	UPS fail NO
4	AC fail NC	12	UPS fail NC
5	Batt low NO	CN4-1	Remote shutdown
6	Batt low NC	CN4-2	GND
7	UPS alarm NO		
8	UPS alarm NC		

Сегменты нагрузки

Сегменты нагрузки представляют собой группы выходных розеток для подключения электрических устройств, которыми можно управлять с помощью программного обеспечения для контроля энергопитания или с помощью дисплея, обеспечивая последовательное отключение и запуск оборудования.

Например, во время отключения электроэнергии Вы можете поддерживать функционирование наиболее важного оборудования и отключить остальное оборудование. Эта функция позволяет сохранить заряд аккумуляторов. Каждый ИБП имеет два сегмента нагрузки



Сегмент нагрузки 1: Минимальное напряжение аккумуляторов для данного сегмента может устанавливаться посредством жидкокристаллического экрана.

Сегмент нагрузки 2. Сегменты нагрузки для каждой модели ИБП представлены в разделе «Задняя панель»

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ

	1000 OLS	1000 OLX	1500 OLS	1500 OLX	2000 OLS	2000 OLX	3000 OLS	3000 OLX
Фаза	Однофазное с заземлением							
Мощность	1000ВА/1000Вт		1500ВА/1500Вт		2000ВА/2000Вт		3000ВА/3000Вт	
Входные параметры								
Номинальное напряжение	200/208/220/230/240В переменного тока							
Диапазон входного напряжения	160В переменного тока $\pm 5\%$ (нагрузка 100%-80%); 140В переменного тока $\pm 5\%$ (нагрузка 80%-70%); 120В переменного тока $\pm 5\%$ (нагрузка 70%-60%); 110В переменного тока $\pm 5\%$ (нагрузка 60%-0%);							
Диапазон частоты	40-70Гц							
Power factor	0.99 (100% нагрузка)							
Диапазон напряжение байпаса	Верхний предел напряжения байпаса 230-264: устанавливается с помощью ЖК-дисплея в пределах 230В до 264 (по умолчанию: 264В переменного тока) Нижний предел напряжения байпаса 170-220: устанавливается с помощью ЖК-дисплея в пределах 170В до 220В (по умолчанию: 170В переменного тока)							
Работа от генераторной установки	Поддерживает							
Выходные параметры								
Выходное напряжение	200/208/220/230/240В переменного тока							
Power factor	1.0							
Регулирование частоты	$\pm 1\%$							

Частота (при работе от сети, синхронизация)	47-53Hz или 57-63Hz											
Частота в режиме работы от АКБ	50/60 ± 0.1 Гц											
Крест фактор	3:1											
Гармонические искажения (THDv)	≤3% (линейная нагрузка) ≤6% (нелинейная нагрузка)											
Выходная форма сигнала	Чистая синусоида											
Время переключения	На батареи 0 мс											
	Инвертор->Байпас 4 мс											
КПД	88% (в режиме работы от сети) 85% (в режиме работы от АКБ)				92% (в режиме работы от сети) 88% (в режиме работы от АКБ)				92% (в режиме работы от сети) 90% (в режиме работы от АКБ)			
	Аккумуляторный батареи											
Тип и емкость АКБ	12В(DC) 9Ач		-		12В(DC) 9Ач		-		12В(DC) 9Ач		-	
Количество АКБ	2	3	2	3	3	3	4	6	4	6	6	6
Время заряда АКБ	4 часа до 90%											
Ток заряда	1А или 2А		12А макс		1А или 2А		12А макс		1А или 2А		12А макс	
Особенности системы												
Перегрузочная способность	Температура окружающей среды <35°C 105%~110%: ИБП перейдет на байпас через 10 мин, если входная сеть стабильна 110%~130%: ИБП перейдет на байпас через 1 мин, если входная сеть стабильна 130%~150%: ИБП перейдет на байпас через 5 сек, если входная сеть стабильна >150%: ИБП немедленно перейдет на байпас, если входная сеть стабильна											

	<p>35°C < Температура окружающей среды < 40°C</p> <p>105%~110%: ИБП перейдет на байпас через 1 мин, если входная сеть стабильна</p> <p>110%~130%: ИБП перейдет на байпас через 5 сек, если входная сеть стабильна</p> <p>>130%: ИБП немедленно перейдет на байпас, если входная сеть стабильна</p>
Перегрев ИБП	<p>В режиме работы от сети: переключение на байпас</p> <p>В режиме работы от АКБ: немедленное выключение ИБП</p>
Низкое напряжение АКБ	Сигнализация затем выключение
ЕРО (опция)	Немедленное выключение ИБП
Звуковая и визуальная сигнализация	Обрыв вводной линии, низкий заряд аккумулятора, перегрев, сбой системы
Коммуникационные порты	USB, RS232, SNMP (опция), Relay card (опция)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-25°C~55°C
Относительная влажность	20 – 90% (без конденсата)
Высота эксплуатации	<1500м
Уровень шума	< 50дБ на расстоянии 1м

Габаритные размеры ИБП

Модель ИБП	Габаритный размер	Вес
QPS-OLS-RT-1000-24SK	440x325x86.5	11.3
QPS-OLS-RT-1000-36SK	440x435x86.5	13.8
QPS-OLX-RT-1000-24SK	440x325x86.5	5.6
QPS-OLX-RT-1000-36SK	440x435x86.5	5.6
QPS-OLS-RT-1500-36SK	440x435x86.5	15.2
QPS-OLX-RT-1500-36SK	440x435x86.5	8.1
QPS-OLS-RT-2000-48SK	440x460x86.5	19.1
QPS-OLX-RT-2000-48SK	440x435x86.5	8.3
QPS-OLS-RT-3000-72SK	440x600x86.5	26.2
QPS-OLX-RT-3000-72SK	440x435x86.5	8.6

